



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ2-81-(3)
Гр. Плевен, 28.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл. 46, ал. 1 точка 1 буква „ж“, чл. 46, ал. 6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато добитата вода се използва за питейно-битови цели, водоснабдяване за други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген-Кватерна - Софийска долина – BG1G00000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватерна - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели..

За тялото са обосновани изключенията по чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г., по показателите „манган“ и „желязо“.

Подадено е заявление с вх. № ПВ2-81/27.04.2018 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец. Съгласно писмо изх. № 9933-6284/17.10.2017 г. на РИОСВ-София инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС или по реда на чл.31 от ЗБР, инвестиционното предложение не попадат в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС. Територията, попадаща в обхвата на инвестиционното предложение не засяга елементи от националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Извършена е проверка в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че **заявителят няма задължения**. БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че **заявителят няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец “ТК1 Логистар, Кривина, Панчарево”

Проектна дълбочина: 10,0 м.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunaybd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Сондажен отвор: в интервала 0,0 м – 10,0 м - Ø 344 мм

Експлоатационна колона: 0,0 м – 10,0 м – колона от PVC тръби с Ø 140 мм. Филтър сектор в интервала: 2,0 м – 9,0 м. Задтръбното пространство е изпълнено като затръбен гравийен филтър в интервала 2,0 м – 10,0 м, в интервала 0,0 м - 2,0 м е затръбна циментация.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит 0,5 л/сек, спусната на 9,0 м от повърхността.

4. Място на водовземане: имот с идентификатор 39791.6015.2, гр. София, район Панчарево, Столична община, обл. София-град ЕКАТТЕ 39791.

Тръбен кладенец "ТК1 Логистар, Кривина, Панчарево"

Координати WGS84

N 42°41'10,4" E 23°27'13,7"

Геодезични координати БГС 2005

X – 4729892,166 м, Y – 332332,836 м, Z – 533,5 м

5. Обект на водоснабдяване: Водоснабдяване на имот с идентификатор 39791.6015.2, с. Кривина, р-н Панчарево, Столична община. ЕКАТТЕ 39791.

6. Проектни параметри на използването: водно количество – 8,64 м³/ден, 3154 м³/годишно в т.ч. 1073 м³/годишно за „водоснабдяване за други цели“ и 2081 м³/годишно за „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато добитата вода се използва за питейно-битови цели“, средноденоношен дебит 0,1 л/сек, максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – 4,27 м до дълбочина от повърхността – 8,70 м. Минимално водно количество – 2400 м³/годишно.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се води геоложки журнал на литоложкия строеж на водоносния хоризонт.
- Да се направят опитно-филтрационни тестове.
- Да извърши химичен анализ на черпената подземна вода по всички показатели, посочени в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за оценка на състоянието на подземните води.
- Да се извършва ежесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца, както и на динамичното и статично водно ниво.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва: 1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
 - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
 - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – желязо и манган;

• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;

• Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИ
Директор на Басейн



район

ул. „Чаталджа“ №60

т. факс: +359 64 80 33 42

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

